

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-6-84, E-mail: to_gpn@mail.ru

г. Новоалтайск
(место составления акта)

«29» апреля 2019 г.
(дата составления акта)
«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 199

По адресу/адресам: г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская 7
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 199 от «4» апреля 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 «Колобок» города Новоалтайска Алтайского края (территория, нежилые помещения; Правообладатель объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 «Колобок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.04.2019 с 10 час. 20 мин. по 11 час. 20 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

17.04.2019 с 15 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

26.04.2019 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

29.04.2019 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 4 » рабочих дня 4 час. 0 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Швецова Татьяна Владимировна ✓ «4» апреля 2019 г. в 10 час. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Харламова Наталья Александровна – Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю; эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Колмаков Дмитрий Алексеевич, старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по АК Шерстук Борис Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Швецова Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- на объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, Протоколы № 235/19, № 236/19 от 10.04.2019 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ, ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.);

- расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия из горючих материалов составляет 0,8 м (п.13.14.7 СП 5.13130.2009, ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.);


- расстояние от проводов и кабелей системы до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м(п.13.15.15 СП 5.13130.2009, ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.);

- на объекте защиты из зальных помещений не установлены световые оповещатели «Выход» (п. 5.3 СП 3.13130.2009,

ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.);
- не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, ответ-
ственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.);
- уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (кроме спальных помещений), на расстоянии 3 метров,
менее требуемого значения (п. 4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009, ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6
Швецова Т.В.);
- уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (спальные помещения) менее требуемого значения (п. 4.3
СП 3.13130.2009, ответственное лицо - заведующий МБДОУ детский сад № 6 Швецова Т.В.)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых меро-
приятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выезд-
ной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 199/1/1
от «29» апреля 2019 г.
2. Копия протокола № 233/19 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной
защиты зданий, сооружений.
3. Копия протокола № 235/19 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной
защиты зданий, сооружений.
4. Копия протокола № 236/19 проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной
защиты зданий, сооружений.
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государствен-
ного пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку: Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Швецова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«29» апреля 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219